



CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO
 Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ
 Semana: 5
 Año: 2021

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	01-02-21	12:24	FRONTONES	C	C	I	T	0,10
	01-02-21	12:30	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,10
	01-02-21	12:41	JARDINES	C	C	I	T	0,31
MARTES	02-02-21	11:22	FRONTONES	C	C	I	T	0,12
	02-02-21	11:30	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,06
	02-02-21	11:39	JARDINES	C	C	I	T	0,44
MIÉRCOLES	03-02-21	13:08	FRONTONES	C	C	I	T	0,21
	03-02-21	13:14	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,28
	03-02-21	13:22	JARDINES	C	C	I	T	0,38
JUEVES	04-02-21	12:10	FRONTONES	C	C	I	T	0,28
	04-02-21	12:18	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,44
	04-02-21	12:32	JARDINES	C	C	I	T	0,49
VIERNES	05-02-21	11:28	FRONTONES	C	C	I	T	0,34
	05-02-21	11:36	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,30
	05-02-21	11:46	JARDINES	C	C	I	T	0,48
SÁBADO	06-02-21	06:35	FRONTONES	C	C	I	T	0,14
	06-02-21	06:42	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,51
	06-02-21	06:50	JARDINES	C	C	I	T	0,54
DOMINGO	07-02-21	06:40	FRONTONES	C	C	I	T	0,15
	07-02-21	06:47	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,95
	07-02-21	06:56	JARDINES	C	C	I	T	0,56

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

NOTA:

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado

Fecha: 08/02/2021