

**CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN**

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO
Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ
Semana: 41
Año: 2021

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	11-10-21	10:24	FRONTONES	C	C	I	T	0,27
	11-10-21	10:05	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,52
	11-10-21	10:13	JARDINES	C	C	I	T	0,48
MARTES	12-10-21	10:44	FRONTONES	C	C	I	T	0,53
	12-10-21	10:50	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,76
	12-10-21	10:36	JARDINES	C	C	I	T	0,82
MIÉRCOLES	13-10-21	17:58	FRONTONES	C	C	I	T	0,44
	13-10-21	18:05	DEPURADORA	C	C	I	T	0,78
	13-10-21	18:18	JARDINES	C	C	I	T	0,74
JUEVES	14-10-21	10:36	FRONTONES	C	C	I	T	0,60
	14-10-21	10:14	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,89
	14-10-21	10:24	JARDINES	C	C	I	T	0,51
VIERNES	15-10-21	11:35	FRONTONES	C	C	I	T	0,63
	15-10-21	11:13	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,62
	15-10-21	11:21	KIOSKO	C	C	I	T	0,73
SÁBADO	16-10-21	11:24	FRONTONES	C	C	I	T	0,59
	16-10-21	11:31	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,53
	16-10-21	11:43	JARDINES	C	C	I	T	0,68
DOMINGO	17-10-21	11:25	FRONTONES	C	C	I	T	0,33
	17-10-21	11:33	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,56
	17-10-21	11:45	JARDINES	C	C	I	T	0,58

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

NOTA:

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:

Fecha: 18-10-2021