

**CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN**

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO
Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ
Semana: 43
Año: 2021

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	25-10-21	14:15	FRONTONES	C	C	I	T	0,30
	25-10-21	14:21	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,61
	25-10-21	14:31	JARDINES	C	C	I	T	0,62
MARTES	26-10-21	14:22	FRONTONES	C	C	I	T	0,39
	26-10-21	14:29	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,57
	26-10-21	14:39	JARDINES	C	C	I	T	0,58
MIÉRCOLES	27-10-21	09:40	FRONTONES	C	C	I	T	0,42
	27-10-21	10:26	DEPURADORA	C	C	I	T	0,87
	27-10-21	10:16	JARDINES	C	C	I	T	0,91
JUEVES	28-10-21	14:07	FRONTONES	C	C	I	T	0,32
	28-10-21	14:13	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,93
	28-10-21	14:23	JARDINES	C	C	I	T	0,96
VIERNES	29-10-21	10:08	FRONTONES	C	C	I	T	0,42
	29-10-21	10:15	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,86
	29-10-21	10:24	KIOSKO	C	C	I	T	1,08
SÁBADO	30-10-21	06:54	FRONTONES	C	C	I	T	0,53
	30-10-21	06:35	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,68
	30-10-21	06:45	JARDINES	C	C	I	T	0,84
DOMINGO	31-10-21	06:47	FRONTONES	C	C	I	T	0,73
	31-10-21	06:25	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,60
	31-10-21	06:36	JARDINES	C	C	I	T	0,77

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

NOTA:

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:

Fecha: 02-11-2021