

**CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN**

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO
Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ
Semana: 45
Año: 2021

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	08-11-21	11:39	FRONTONES	C	C	I	T	0,39
	08-11-21	11:47	ITURRIMURRI	C	C	I	T	1,12
	08-11-21	12:10	JARDINES	C	NC	I	L	0,90
MARTES	09-11-21	13:06	FRONTONES	C	C	I	T	0,42
	09-11-21	13:15	ITURRIMURRI	C	C	I	T	1,08
	09-11-21	13:24	JARDINES	C	NC	I	L	2,00
MIÉRCOLES	10-11-21	14:04	FRONTONES	C	C	I	T	0,36
	10-11-21	14:11	DEPURADORA	C	C	I	T	1,01
	10-11-21	14:20	JARDINES	C	C	I	T	1,24
JUEVES	11-11-21	13:43	FRONTONES	C	C	I	T	0,20
	11-11-21	13:50	ITURRIMURRI	C	C	I	T	1,05
	11-11-21	14:00	JARDINES	C	C	I	T	0,99
VIERNES	12-11-21	13:53	FRONTONES	C	C	I	T	0,15
	12-11-21	13:59	ITURRIMURRI	C	C	I	T	1,01
	12-11-21	14:12	JARDINES	C	C	I	T	0,83
SÁBADO	13-11-21	12:45	FRONTONES	C	C	I	T	0,25
	13-11-21	12:37	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,66
	13-11-21	12:58	JARDINES	C	C	I	T	0,82
DOMINGO	14-11-21	12:05	FRONTONES	C	C	I	T	0,26
	14-11-21	11:52	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,52
	14-11-21	12:18	JARDINES	C	C	I	T	0,87

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

El martes 9/11, el valor de cloro libre sale tan elevado debido a que la semana pasada estuvo cerrada esa fuente por una fuga. A lo largo de la semana se toman valores normales.

NOTA:

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:

Fecha: 15-11-2021