

**CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN**

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO
Persona responsable: EDUARDO MARTÍNEZ
Semana: 42
Año: 2022

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	17-10-22	14:30	FRONTONES	C	C	I	T	0,11
	17-10-22	14:37	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,50
	17-10-22	14:47	JARDINES	C	C	I	T	0,57
MARTES	18-10-22	10:38	FRONTONES	C	C	I	T	0,68
	18-10-22	10:47	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,56
	18-10-22	11:05	JARDINES	C	C	I	T	0,49
MIÉRCOLES	19-10-22	13:05	FRONTONES	C	C	I	T	0,64
	19-10-22	13:12	DEPURADORA	C	C	I	T	0,53
	19-10-22	13:22	JARDINES	C	C	I	T	0,49
JUEVES	20-10-22	15:05	FRONTONES	C	C	I	T	0,65
	20-10-22	15:12	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,53
	20-10-22	15:22	JARDINES	C	C	I	T	0,72
VIERNES	21-10-22	10:20	FRONTONES	C	C	I	T	0,66
	21-10-22	10:27	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,57
	21-10-22	10:43	JARDINES	C	C	I	T	0,81
SÁBADO	22-10-22	06:57	FRONTONES	C	C	I	T	0,17
	22-10-22	06:35	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,35
	22-10-22	06:44	JARDINES	C	C	I	T	0,36
DOMINGO	23-10-22	06:54	FRONTONES	C	C	I	T	0,20
	23-10-22	06:34	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,29
	23-10-22	06:42	JARDINES	C	C	I	T	0,56

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

NOTA:

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:

Fecha: 26-10-2022