

	CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003
---	---

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO
 Persona responsable: RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ MORENO
 Semana: 51
 Año: 2022

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	CLORO LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES	19-12-22	10:15	FRONTONES	C	C	I	T	0,40
	19-12-22	09:00	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,62
	19-12-22	09:55	J. VEGA	C	C	I	T	0,74
MARTES	20-12-22	10:10	FRONTONES	C	C	I	T	0,50
	20-12-22	09:50	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,42
	20-12-22	10:20	J. VEGA	C	C	I	T	0,60
MIÉRCOLES	21-12-22	10:05	FRONTONES	C	C	I	T	0,48
	21-12-22	09:50	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,40
	21-12-22	10:20	J. VEGA	C	C	I	T	0,36
JUEVES	22-12-22	10:05	FRONTONES	C	C	I	T	0,36
	22-12-22	08:50	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,61
	22-12-22	09:40	KIOSCO TERRAZA	C	C	I	T	0,96
VIERNES	23-12-22	08:14	FRONTONES	C	C	I	T	0,58
	23-12-22	08:05	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,46
	23-12-22	08:32	BRETON HERREROS	C	C	I	T	0,66
SÁBADO	24-12-22		FRONTONES	C	C	I	T	0,12
	24-12-22		ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,66
	24-12-22		J. VEGA	C	C	I	T	0,71
DOMINGO	25-12-22		FRONTONES	C	C	I	T	0,16
	25-12-22		ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,53
	25-12-22		J. VEGA	C	C	I	T	0,61

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

LA FUENTE DE J.VEGA ESTÁ CORTADA el 24 y el 25
 SE TOMA EN UNA FUENTE CERCANA.
 FUENTE, JUNTO AL CAFÉ TERRAZA QUIOSCO.

NOTA:

* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium
 *La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:

Fecha: