

**CONTROL ORGANOLÉPTICO Y DESINFECCIÓN**

AGUA DE CONSUMO HUMANO Según R.D. 140/2003

Municipio y/o empresa: AYUNTAMIENTO DE HARO  
Persona responsable: Fernando Almansa Gil  
Semana: 26  
Año: 2023

	FECHA	HORA	PUNTO DE CONTROL	OLOR	SABOR	COLOR	TURBIDEZ	COLOR LIBRE
				C/NC	C/NC	I/NI	T/L/TU	mg/L
LUNES								
MARTES	27-06-23	14:20	J. VEGA	C	C	I	T	0,51
	27-06-23	14:35	FRONTONES	C	C	I	T	0,59
	27-06-23	14:50	ITURRIMURRI	C	C	I	T	0,53
MIÉRCOLES								
JUEVES								
VIERNES								
SÁBADO								
DOMINGO								

C: Característico NC: No Característico I: Incoloro NI: No Incoloro T: Transparente L: Ligeramente turbia TU: Turbia

Incidencias y medidas adoptadas:

---

---

---

---

---

**NOTA:**

\* Esta analítica puede ser realizada por personal ajeno a Global Omnium

\*La responsabilidad de los datos recae en la persona que los firma

Revisado por:

*Irantzu Urza*

Fecha: 03-07-23